

Godkowo, dnia 22 kwiecień 2025 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIE NR 1

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2025

„Dostawa, montaż oraz podłączenie instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w Godkowie”.

Zamawiający:

Zakład Usług Komunalnych w Godkowie

Godkowo 11B

14-407 Godkowo

tel. 55 249 74 76; 509 622 423

e-mail: biuro@zukunftgodkowo.pl

udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania:

Zapytanie odnośnie zmiany jednej z wymienionych wymagań parametrów technicznych falownika w zapytaniu SUW:

1.

- znamionowe napięcie wejściowe (DC) 750V

Na:

- znamionowe napięcie wejściowe (DC) 500-750V

Tylko jeden producent inwerterów deklaruje znamionowe napięcie 750V, przy czym ich maksymalna sprawność jest niższa od tych wymaganych.

Lub

2.

- maksymalna sprawność falownika [%] \geq 98,5

Na:

- maksymalna sprawność falownika [%] $\geq 98,1$

Jeśli jednak chcą Państwo ofertę z falownikiem o napięciu znamionowym 750V

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający na chwilę obecną nie dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia.

p.o. Kierownika
Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie
Piotr Matwiej